

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН ЭНЕРГО»

ИНН 9725058029 / КПП 772701001 / ОГРН 1217700399146

Юридический адрес: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический,

ул. Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1

Адрес обособленного подразделения:

123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.13, стр. 41,

комнаты 15м, 15н, 15о, 15п

Офис: +7 (495) 545-36-65

Контактный центр обслуживания потребителей: 8 (800) 600-57-83

Горячая линия по вопросам электроснабжения: 8 (800) 600-52-67

Почта: info@region-e.ru

Сайт: www.region-e.ru

**Информация о выводе в ремонт и вводе в работу оборудования электросетевых объектов
ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» за 2026 год****Январь 2026 года**

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	29.01.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Юг Комплектное распределительное устройство RM-6 IID1 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ТП-3 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=382 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=242 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=253 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=196 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=304 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=304 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=6
2	30.01.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Юг Комплектное распределительное устройство RM-6 IID1 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН

		Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ТП-3 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=382 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=267 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=158 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=142 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=142 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=317 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=317 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=6
--	--	---

Февраль 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	11.02.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Юг Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ТП-4 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=463 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=212 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=212 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=187 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=187 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=213 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=213 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=201 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=201 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=7
2	12.02.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Юг Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ТП-4 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=463 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=195

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=195 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=222 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ВРЦ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=8
3	17.02.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4 Юг Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=273 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=178 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=310 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=274 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=274 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=222
4	18.02.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4 Юг

			Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-1 В-2 АПВБШп-1 (4х240) L=282 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-2 В-2 АПВБШп-1 (4х240) L=254 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-1 В-2 АПВБШп-1 (4х240) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-2 В-2 АПВБШп-1 (4х240) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-1 В-2 АПВБШп-1 (4х185) L=287 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х240) L=252 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х240) L=252 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-3 В-2 АПВБШп-1 (4х185) L=199
5	24.02.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-71 (1) Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЦРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч А до ТП-72 луч А АПВПуг 3х(1х240/50) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-1 АПВБШп (4х240) L=152,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-1 АПВБШп (4х240) L=167,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-1 АПВБШп (4х240) L=45,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=34,96

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2
6	24.02.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.6 до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=315 Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=101 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=101 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=156 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=156 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Вешних Вод, д.1 ВРУ-ДООУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=184
7	25.02.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-71 (1) Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч Б до ТП-72 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=152,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=167,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=45,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2
8	25.02.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.14 до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=315 Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=156 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=156 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Вешних Вод, д.1 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=110

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-1 В-2 АПВБШп-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х120) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х120) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-3 В-2 АПВБШп-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-4 В-2 АПВБШп-1 (4х240) L=184
9	26.02.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-70 (2) Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.13 до ТП-70 луч А АПВПуг 3х(1х240/50) L=221 Кабельная линия-10 кВ от ТП-70 луч А до ТП-71 луч А АПВПуг 3х(1х240/50) L=221 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-1 АПВБШп (4х240) L=55
10	27.02.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-70 (2) Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН

			Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.14 до ТП-70 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=221 Кабельная линия-10 кВ от ТП-70 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=221 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=55
11	27.02.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=140 Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=440 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=114 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=114 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=84 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=139 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=139 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=229 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=229 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=293 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=293 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=278 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=278 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=19 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ШОУ В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=15
--	--	---

Март 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	02.03.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-73 (3) Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.15 до ТП-73 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74 Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч А до ТП-71 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-1 АПВБ6Шп (4х150) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-1 АПВБ6Шп (4х95) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=73
2	02.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН

			Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.15 до ТП-1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=140 Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=440 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=182 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=158 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=158 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=216 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=216 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=275 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=275 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=15 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ШОУ В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=19
3	03.03.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-73 (3) Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.16 до ТП-73 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74 Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=82

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-2 АПВБ6Шп (4х150) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-2 АПВБ6Шп (4х95) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=73
4	04.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 Панель распределительного щита ЩО-70 Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.5 до ТП-4 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=665 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=233 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=233 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=229 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=229 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=157 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=157

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=39 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=39 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.26 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=116
5	04.03.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-72 (1.2) Комплектное распределительное устройство RM-6 DI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ
6	05.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 Панель распределительного щита ЩО-70 Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.13 до ТП-4 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=665 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=245 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=245 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=204 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=204 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=123

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.26 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=132
7	05.03.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-72 (1.2) Комплектное распределительное устройство RM-6 DI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ
8	05.03.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-74 (4) Комплектное распределительное устройство RM-6 PID Комплектное распределительное устройство RM-6 PID Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.17 до ТП-74 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=208 Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.18 до ТП-74 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=208 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=59

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.5 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=136 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=136 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7 ТП-75 (5) Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч А до ТП-75 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195 Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч Б до ТП-75 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=107
--	--	--

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=107
9	10.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-7 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-7 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=157 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=157 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=136 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=136 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=179 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=179 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=17
10	12.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-8 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА

			Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-8 луч А до ТП-11 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=288 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=139 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=139 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Вешних Вод, д.9 ДОУ ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х240) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=76 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=76 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=193 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=193 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=12 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=107
11	13.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-8 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-11 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=288

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Вешних Вод, д.9 ДОУ ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х240) L=101 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=76 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=76 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=193 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=193 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=107
12	16.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-10 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=209

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=63
13	17.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-10 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=196 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=196 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=173 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=173 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=139 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=139 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=50
14	18.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-9 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=223 Кабельная линия-20 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=62
15	19.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-9 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА

			Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=223 Кабельная линия-20 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=161 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=161 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=133 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=133 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=73
16	24.03.2026	ЖК «1-ый Лермонтовский»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-829 (3) Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч А до ТП-830 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314 Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ТП-830 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=202

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=136
17	24.03.2026	Квартал «Новые Котельники»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-76 (6) Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.19 до ТП-76 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168 Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.20 до ТП-76 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=44 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=44 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7
18	25.03.2026	ЖК «1-ый Лермонтовский»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-830 (4) Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч А до ТП-831 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190 Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ТП-831 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=68

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРШ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРШ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6
19	25.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-5 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=180 Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=84 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=84 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=81 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=81 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=246 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=246 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=248 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=248 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=9
20	26.03.2026	ЖК «1-ый Лермонтовский»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-831 (5) Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ

			Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232 Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4, с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120
21	26.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-5 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА

			Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=180 Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=242 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=242 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=244 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=244 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=9
22	27.03.2026	ЖК «1-ый Лермонтовский»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-876 (2) Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч А до ТП-829 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393 Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ТП-829 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ВРШ НО-1 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ВРШ НО-1 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6
23	30.03.2026	ЖК «1-ый Лермонтовский»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-892 (6) Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129
24	30.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=172 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=133 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=133 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=213 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=213 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=243 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=243

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=298 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=298 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=238 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=238 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=11
25	31.03.2026	ЖК «1-ый Лермонтовский»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-792 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.1 яч. ф.2 до ТП-792 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70 Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.2 яч. ф.3 до ТП-792 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70 Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч А до ТП-876 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275 Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ТП-876 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=166

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=109 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=109 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.14 ВРУ- Котельная В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.14 ВРУ- Котельная В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.14 ВРУ- Котельная В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.14 ВРУ- Котельная В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=100
26	31.03.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=172 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=62

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=67 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=67 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=61 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=229 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=229 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=256 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=256 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=311 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=311 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=254 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=254 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=13
--	--	--

Апрель 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	01.04.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-11 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=279 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=279 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=208 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=208 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=81 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=81 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=136

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=136 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=8
2	02.04.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-11 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=8
3	03.04.2026	ЖК «Стрела»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10 Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Панель распределительного щита ЩО-70 № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 9 Панель распределительного щита ЩО-70 № 10 Панель распределительного щита ЩО-70 № 11 Панель распределительного щита ЩО-70 № 12 Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.1 яч.125 (ф.116) до ТП-1 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1017 Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.2 яч.232 (ф.220) до ТП-1 с.2 яч.8 АСБл-10 (3х240) L=1017 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.4 до ТП-2 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=173 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=135

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=80
4	03.04.2026	ЖК «Столичный»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-7 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=113

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (K16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (K16) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (K16) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (K16) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (K16) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (K16) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (K17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (K17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (K17) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=151 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (K17) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=151 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.5 (K19) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.5 (K19) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.12 (K20) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.12 (K20) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=17
5	06.04.2026	мкр. «Павшинская Пойма»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203,4 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=210,42 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=72

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-1 НП АПвБ6Шп(Г)-1 (4х95) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-2 НП АПвБ6Шп(Г)-1 (4х95) L=77 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-ЦТП В-1 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х95) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-ЦТП В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х95) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп(Г)-1 (4х95) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп (4х95) L=135
6	06.04.2026	ТСЖ «Андреевский Квартал»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1423 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.1 яч.17 до ТП 1423 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х185) L=466,61 Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.2 яч.16 до ТП-1423 с.2 яч.2 АСБ-10 (3х185) L=466,61 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.1 яч.3 до ТП-1458 луч А АСБ-10 (3х185) L=500,49 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.2 яч.4 до ТП-1458 луч Б АСБ-10 (3х185) L=500,49 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБ6Шв (4х120) L=230

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 42 В-1 АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 42 В-2 АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120
7	07.04.2026	ТСЖ «Андреевский Квартал»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1458 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч А до ТП-408 луч А АСБ-10 (3х185) L=115 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч Б до ТП-408 луч Б АСБ-10 (3х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-1 АВБбШв (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-2 АВБбШв (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до Насосная В-1 АВБбШв (4х35) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до Насосная В-2 АВБбШв (4х35) L=70
8	08.04.2026	мкр. «Павшинская Пойма»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1080,5 Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1089,43

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп (4х185) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп (4х185) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп (4х185) L=49 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп (4х185) L=49 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп (4х185) L=49 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп (4х185) L=49 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-1 НП АПвБ6Шп (4х95) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-2 НП АПвБ6Шп (4х95) L=100
9	08.04.2026	НП «Новые Вешки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1210 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.26 Л-591 до ТП- 1210 (1) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=350 Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.23 Л-592 до ТП- 1210 (1) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.1 АВБШВ (4х95) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.3 АВБШВ (4х120) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.5 АВБШВ (4х240) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-1 (каб.2) АВБШВ (4х95) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-2 (каб.2) АВБШВ (4х95) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до Звездный б-р ЩР-1.7 АВБШВ-1 (4х240) L=308 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до Звездный б-р ЩР-1.9 АВБШВ-1 (4х240) L=455 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-1 (каб.1) АВБШВ (4х95) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 луч А до ВРУ-Газовая котельная В-1 АВБШВ (4х50) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ- Торговый центр В-1 (каб.1) АВБШВ (4х120) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ- Торговый центр В-1 (каб.2) АВБШВ (4х120) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-2 (каб.1) АВБШВ (4х95) L=200

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 луч Б до ВРУ-Газовая котельная В-2 АВБШВ (4х35) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ- Торговый центр В-2 (каб.1) АВБШВ (4х150) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ- Торговый центр В-2 (каб.2) АВБШВ (4х150) L=200
10	09.04.2026	мкр. «Павшинская Пойма»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=207 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=207 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б- р, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х95) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б- р, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп (4х95) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ- ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=208 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б- р, д. 10 ВРУ- ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=187
11	09.04.2026	НП «Новые Вешки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1211 Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Устройство комплектное распределительное RM-6 PDI Устройство комплектное распределительное RM-6 PDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ТП-1211 (2) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=370 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ТП-1211 (2) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=370

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.1 АВБ6ШВ-1 (4х120) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.1 до ЩР-2.2 АВБ6ШВ-1 (4х95) L=27 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.3 АВБ6ШВ-1 (4х120) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.3 до ЩР-2.4 АВБ6ШВ-1 (4х95) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.5 АВБ6ШВ-1 (4х150) L=194 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ЩР-2.7 АВБ6ШВ-1 (4х150) L=142 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.7 до ЩР-2.8 АВБ6ШВ-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ЩР-2.9 АВБ6ШВ-1 (4х150) L=201 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.9 до ЩР-2.10 АВБ6ШВ-1 (4х95) L=48
12	10.04.2026	мкр. «Павшинская Пойма»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-4 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=206 Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=212 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп (4х185) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-3 В-1 НП АПвБ6Шп (4х95) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-3 В-2 НП АПвБ6Шп (4х95) L=51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп (4х95) L=84 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б- р, д. 8 ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп (4х95) L=57
13	10.04.2026	НП «Новые Вешки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1212 Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Устройство комплектное распределительное RM-6 PDI

			Устройство комплектное распределительное RM-6 ПДИ Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ТП-1212 (3) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=315 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ТП-1212 (3) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.1 до ЩР-3.2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.3 АВБ6Шв-1 (4х120) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.3 до ЩР-3.4 АВБ6Шв-1 (4х95) L=27 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.7 до ЩР-3.5 АВБ6Шв-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.6 АВБ6Шв-1 (4х150) L=142 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.6 до ЩР-3.7 АВБ6Шв-1 (4х150) L=101 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.8 АВБ6Шв-1 (4х240) L=309 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.8 до ЩР-3.9 АВБ6Шв-1 (4х95) L=27
14	13.04.2026	ЖК «Стрела»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Панель распределительного щита ЩО-70 № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 9 Панель распределительного щита ЩО-70 № 10 Панель распределительного щита ЩО-70 № 11 Панель распределительного щита ЩО-70 № 12 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=112

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-7 В-1 АВБШв (4х240) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-7 В-2 АВБШв (4х240) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=80,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=80,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=80,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=80,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-1 АВБШв (4х240) L=80,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-2 АВБШв (4х240) L=80,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ВНС В-1 АВБШв (4х50) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ВНС В-2 АВБШв (4х50) L=68
15	13.04.2026	мкр. «Павшинская Пойма»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-5

			Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=189,27 Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=196,25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б- р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б- р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б- р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б- р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б- р, д. 6 ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б- р, д. 6 ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б- р, д. 6 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б- р, д. 6 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=51
16	13.04.2026	НП «Новые Вешки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1213 Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА "Устройство комплектное распределительное RM-6 IDI" "Устройство комплектное распределительное RM-6 IDI" Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ТП-1213 (4) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=305 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ТП-1213 (4) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=305 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.1 АВБбШв-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.1 до ЩР-4.2 АВБбШв-1 (4х95) L=27 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.3 АВБбШв-1 (4х95) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.4 АВБбШв-1 (4х95) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.5 АВБбШв-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.5 до ЩР-4.6 АВБбШв-1 (4х185) L=236 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.7 АВБбШв-1 (4х185) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.7 до ЩР-4.8 АВБбШв-1 (4х240) L=278

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.9 АВБ6Шв-1 (4х185) L=122
17	14.04.2026	НП «Новые Вешки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1214 Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА "Устройство комплектное распределительное RM-6 ПДИ" "Устройство комплектное распределительное RM-6 ПДИ" Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.27 Л-599 до ТП- 1214 (5) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=1150 Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.22 Л-600 до ТП- 1214 (5) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=1150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=171 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.1 до ЩР-5.2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=17 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.3 АВБ6Шв-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.3 до ЩР-5.4 АВБ6Шв-1 (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.5 АВБ6Шв-1 (4х185) L=192 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.5 до ЩР-5.6 АВБ6Шв-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.7 АВБ6Шв-1 (4х120) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.7 до ЩР-5.8 АВБ6Шв-1 (4х95) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.9 АВБ6Шв-1 (4х240) L=108 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.9 до ЩР-5.10 АВБ6Шв-1 (4х185) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.10 до ЩР-5.11 АВБ6Шв-1 (4х120) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.12 АВБ6Шв-1 (4х185) L=224 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.12 до ЩР-5.13 АВБ6Шв-1 (4х95) L=38
18	15.04.2026	НП «Новые Вешки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1216 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА "Устройство комплектное распределительное RM-6 ПДИ" "Устройство комплектное распределительное RM-6 ПДИ " Панель распределительного щита ЩО-70 Панель распределительного щита ЩО-70 Панель распределительного щита ЩО-70 Панель распределительного щита ЩО-70 ТП-1456 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН

		Кабельная линия-10 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ТП-1456 (9) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=580 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ТП-1456 (9) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=580 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1215 (6) луч А до ТП-1216 (7) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=500 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ТП-1216 (7) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=500 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ЩР-7.1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1 до ЩР-7.2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ЩР-7.3 АВБ6Шв-1 (4х240) L=313 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.3 до ЩР-7.4 АВБ6Шв-1 (4х120) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 (резерв) В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ВРУ- Котельная (АИТ) В-1 АВБ6Шв-1 (5х25) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ВРУ ЩНО В-2 АВБ6Шв-1 (5х25) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ВРУ- Котельная (АИТ) В-2 АВБ6Шв-1 (5х25) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 2х(4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 (резерв) В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 2х(4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ЩР-7.5 АВБ6Шв-1 (4х70) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ЩР-7.6 АВБ6Шв-1 (4х120) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6 до ЩР-7.7 АВБ6Шв-1 (4х95) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 (резерв) В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 2х(4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 (резерв) В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 2х(4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=51,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.2 АВБ6Шв-1 (4х185) L=146,25 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.2 до ЩР-9.3 АВБ6Шв-1 (4х95) L=63,59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.4 АВБ6Шв-1 (4х150) L=193,64 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.4 до ЩР-9.5 АВБ6Шв-1 (4х120) L=41,41 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.15 АВБ6Шв-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.15 до ЩР-9.16 АВБ6Шв-1 (4х95) L=86,4
--	--	---

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.6 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=93,46 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.6 до ЩР-9.7 АВБ6ШВ-1 (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.7 до ЩР-9.8 АВБ6ШВ-1 (4х120) L=50,43 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.9 АВБ6ШВ-1 (4х185) L=262,21 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.9 до ЩР-9.10 АВБ6ШВ-1 (4х150) L=74,78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) Луч А до ЩР-9.13 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=317,07 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.11 АВБ6ШВ-1 (4х185) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.11 до ЩР-9.12 АВБ6ШВ-1 (4х150) L=106,86
19	16.04.2026	НП «Новые Вешки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1455 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА "Устройство комплектное распределительное RM-6 ПДИ" "Устройство комплектное распределительное RM-6 ПДИ" Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.26 Л-995 до ТП- 1455 (8) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=1905 Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.23 Л-994 до ТП- 1455 (8) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=1905 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.1 АВБ6ШВ-1 (4х185) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1 до ЩР-8.2 АВБ6ШВ-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.3 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=203 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.3 до ЩР-8.4 АВБ6ШВ-1 (4х120) L=52 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.5 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=346 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5 до ЩР-8.6 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.7 АВБ6ШВ-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.7 до ЩР-8.8 АВБ6ШВ-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.9 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=284 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.9 до ЩР-8.10 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.11 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.11 до ЩР-8.12 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.13 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=340 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.13 до ЩР-8.14 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.15 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.15 до ЩР-8.16 АВБ6ШВ-1 (4х240) L=40
20	16.04.2026	ЖК «Сампо»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2687 (6а)

			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6 Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Кабельная линия-10 кВ от КРН-366 до ТП-2687 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=26 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2687 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=96
21	17.04.2026	ЖК «Сампо»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2687 (6а) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9 Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Кабельная линия-10 кВ от КРН-366 до ТП-2687 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=26 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2687 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=96
22	20.04.2026	НП «Новые Вешки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1215 Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА "Устройство комплектное распределительное RM-6 ПДИ" Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ТП-1215 (6) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=310 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч А до ЩР-6.3 АВБ6Шв-1 (4х120) L=108 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.3 до ЩР-6.4 АВБ6Шв-1 (4х120) L=80
23	22.04.2026	НП «Новые Вешки»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1215 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА "Устройство комплектное распределительное RM-6 ПДИ " Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ТП-1215 (6) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=310 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=171 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.1 до ЩР-6.2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.5 АВБ6Шв-1 (4х240) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.5 до ЩР-6.6 АВБ6Шв-1 (4х150) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.6 до ЩР-6.7 АВБ6Шв-1 (4х120) L=59

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.8 АВБ6Шв-1 (4х240) L=171 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.8 до ЩР-6.9 АВБ6Шв-1 (4х120) L=17 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.9 до ЩР-6.10 АВБ6Шв-1 (4х120) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.11 АВБ6Шв-1 (4х240) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.11 до ЩР-6.12 АВБ6Шв-1 (4х120) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.13 АВБ6Шв-1 (4х240) L=381 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.13 до ЩР-6.14 АВБ6Шв-1 (4х150) L=27
24	22.04.2026	КП Новое Судаково	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-2593 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Воздушная линия-10 кВ от опоры №1 (9А/1) до КТП- 2592 СИП-3 3х(1х95) L=302 Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2592 (ф.1) до опор (ф.1) СИП-2 (3х95+1х95) L=950 Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2592 (ф.2) до опор (ф.2) СИП-2 (3х95+1х95) L=880 Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2592 (ф.3) до опор (ф.3) СИП-2 (3х95+1х95) L=790
25	27.04.2026	ЖК «ВЛЮБЕРЦЫ»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-629 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО- 298БЭМ ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО- 298БЭМ ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО- 298БЭМ ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО- 298БЭМ ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.3 до ТП-629 с.1 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=484 Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.16 до ТП-629 с.2 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=484 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=194 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=194 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=72

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-1 АВБ6Шв (4х300) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-2 АВБ6Шв (4х300) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-1 АСБл-1 (4х150) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-2 АСБл-1 (4х150) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-1 АВБ6Шв (4х150) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-2 АВБ6Шв (4х150) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-1 АСБл (4х95-1) L=281 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-2 АСБл (4х95-1) L=281 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-1 АВБ6Шв (4х150) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-2 АВБ6Шв (4х150) L=250
--	--	--

Май 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	05.05.2026	«ГолдФиш» (Подрезково)	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.1 яч.3 до ТП-3 Т-1 АСБл (3х240) L=25,8
2	06.05.2026	«ГолдФиш» (Подрезково)	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.2 яч.7 до ТП-3 Т-2 АСБл (3х240) L=25,8
3	19.05.2026	ЖК «ВЛЮБЕРЦЫ»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-514 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.7 до ТП-514 Т-1 АСБл-10 (3х120) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х95) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-1 АСБл-1 (4х95) L=175
4	20.05.2026	ЖК «ВЛЮБЕРЦЫ»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-514 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ

			Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.12 до ТП-514 Т-2 АСБл-10 (3х120) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х95) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДООУ) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДООУ) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-2 АСБл-1 (4х95) L=175
5	22.05.2026	КП Южное судаково	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-2391 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Воздушная линия-10 кВ от АСП-н1 до КТП-2391 СИП-3 3х(1х95) L=607 Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2391 (ф.1) до опоры №2/31 СИП-2 (3х95+1х95) L=1206 Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2391 (ф.2) до опоры №25 СИП-2 (3х95+1х95) L=2150
6	25.05.2026	ЖК «Новое Лыткарино»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-662 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114
7	25.05.2026	ДНП «Михалково»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТПН-103 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6кВ ТП-93-КРУН-58 до КТП(Н)-103 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=20
8	26.05.2026	ЖК «Новое Лыткарино»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-662 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118
9	27.05.2026	ЖК «Новое Лыткарино»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-661 Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3 Паркинг В-1 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310
10	27.05.2026	КП «Лесная Слобода»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТПН-83 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-6 кВ от соедин. муфты направ. ТП-101 до КТП(Н)-83 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=87 Кабельная линия-6 кВ от соедин. муфты направ. ТП-197 до КТП(Н)-83 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=87
11	28.05.2026	ЖК «Новое Лыткарино»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-661 Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3 Паркинг В-2 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310
12	29.05.2026	ЖК «Новое Лыткарино»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-660 Комплектное распределительное устройство RM-6 BIV Комплектное распределительное устройство RM-6 В Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-662 луч А АСБл-10 (3х240) L=223 Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты до ТП-660 луч А(на КЛ-10 кВ РТП-26 с.2 ф.144 - ТП-660 луч А) АСБл-10 (3х240) L=244

			Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-661 луч А АСБл-10 (3х240) L=427 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до ул. 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69
--	--	--	--

Июнь 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	01.06.2026	ЖК «Новое Лыткарино»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-660 Комплектное распределительное устройство RM-6 ВВВ Комплектное распределительное устройство RM-6 В Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-662 луч Б АСБл-10 (3х240) L=223 Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты до ТП-660 луч Б (на КЛ-10 кВ РТП-26 с.1 ф.104 - ТП-660 луч Б) АСБл-10 (3х240) L=244 Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-661 луч Б АСБл-10 (3х240) L=427 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69
2	17.06.2026	ЖК «Маяк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-65 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10

			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 19 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 20 Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) до РТП-65 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=6700 Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 Б) до РТП-65 с.1 яч.9 АСБл-10 (3х240) L=6700 Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 А) до РТП-65 с.2 яч.10 АСБл-10 (3х240) L=6700 Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 Б) до РТП-65 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=6700 Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.15 до БРТП№7 (Юннатов) яч.4 АСБл-10 3х(1х240) L=800 Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.16 до БРТП№7 (Юннатов) яч.19 АСБл-10 3х(1х240) L=800
3	18.06.2026	ЖК «Маяк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-65 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=320 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=320 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=320 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=320 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=325 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=325 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=325 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=325 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10 стр. 15А ВРУ-38 Спорткомплекс-2 В-1 АПвБШп (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10 стр. 15А ВРУ-38 Спорткомплекс-2 В-2 АПвБШп (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 21 ВРУ-КНС-1 В-1 АПвБШп (4х16) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 21 ВРУ-КНС-1 В-2 АПвБШп (4х16) L=240

			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр.15Д ВРУ-Административное здание В-1 АПвБШп (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10, стр.15Д ВРУ-Административное здание В-2 АПвБШп (4х120) L=109 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 24 ВРУ-КНС-2 В-1 АПвШп (4х120) L=21 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 24 ВРУ-КНС-2 В-2 АПвШп (4х120) L=21 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр. 17 ВРУ-Ангар В-1 АПвБШп (4х120) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10 ВРУ-Пирс В-2 АПвШп (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ВРУ-36 Эллинг (Ангар) В-1 АПвБШп (4х120) L=250
4	24.06.2026	мкр. «Павшинская Пойма»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РП-20026 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 19 Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.6 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=628,3

			Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.15 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=631,28 Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=353,24 Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.14 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=362 Кабельная линия-10 кВ от ПС-860 с.1 яч.108 до РП-20026 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х300/70) L=780,6 Кабельная линия-10 кВ от ПС-860 с.2 яч.208 до РП-20026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х300/70) L=752
--	--	--	---

Июль 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	02.07.2026	ЖК «Кратово»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-3427А Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2 Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-117А Кабельная линия-10 кВ от КРУН-117А до КТП-3427А с.1 яч.1 АСБл-10 (3х70) L=129 Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-1 до КРУН-117А АСБл-10 (3х70) L=12
2	03.07.2026	ЖК «Кратово»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-3427А Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4 Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-118А Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Кабельная линия-10 кВ от КРУН-118А до КТП-3427А с.2 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=130 Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-2 до КРУН-118А АСБл-10 (3х70) L=12
3	09.07.2026	ЖК «Гоголь Парк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-665 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ
4	10.07.2026	ЖК «Гоголь Парк»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-665 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ Кабельная линия-6 кВ от ТП-127 с.1 до ТП-665 с.2 яч.6 АСБл (3х120) L=490 Кабельная линия-6 кВ от ТП-127 с.2 до ТП-665 с.1 яч.1 АСБл (3х120) L=490 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=130

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвББШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвББШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвББШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвББШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвББШп (4х35) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвББШп (4х35) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М2 В-1 АПвБШп (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М2 В-2 АПвБШп (4х240) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=193 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=193 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М1 В-1 АПвБШп (4х150) L=86 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М1 В-2 АПвБШп (4х150) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПвБШп (4х95) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПвБШп (4х95) L=118
--	--	---

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. Гоголя, д.1 ВРУ-паркинг В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. Гоголя, д.1 ВРУ-паркинг В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=220
5	16.07.2026	мкр. «Павшинская Пойма»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТПН-10096 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-315 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.12 до КТПН-10096 АПвПуг-10 3х(1х95) L=60
6	16.07.2026	ЖК «Агрогородок»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-5090 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Панель распределительного щита ЩО-02 № 7 Панель распределительного щита ЩО-02 № 8 Панель распределительного щита ЩО-02 № 9 Панель распределительного щита ЩО-02 № 10 Панель распределительного щита ЩО-02 № 11 Панель распределительного щита ЩО-02 № 12 Кабельная линия-6 кВ от КРУН-22 до РТП-5090 с.2 яч.14 АСБ-10 (3х240) L=1200 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.19 ВРУ В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х150) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.19 ВРУ В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х150) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.19 ВРУ-Офис В-2 АВБ6Шв-1 (4х50) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.18 ВРУ-1.1 В-2 ААБл-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.18 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) ААБл-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.18 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) ААБл-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.18 ВРУ-1.4 В-1 ААБл-1 (4х185) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.32 ВРУ В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х150) L=241 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.32 ВРУ В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х150) L=241 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.32 ВРУ-Офис В-1 АВБ6Шв-1 (4х50) L=262 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.20 ВРУ В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х150) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.20 ВРУ В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х150) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.2 до ул. Агрогородок, д.20 ВРУ-Магазин В-2 АВБ6Шв-1 (4х70) L=128

7	17.07.2026	мкр. «Павшинская Пойма»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТПН-10097 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.9 до КТПН-10097 АПвПуг 3х(1х95/25) L=19,8 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (автомойка) АПвБШп-1 (4х50) L=36,05 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (зарядная станция) АПвБШп-1 (4х150) L=28,89
8	20.07.2026	КП «Пески»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-3759 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство КТП-2765 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство Воздушная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6 кВ №21 ПС-185 "Воробьево" ф.13 до ПКУЭ 6 кВ СИП-3 3х(1х70) L=7 Кабельная линия-6 кВ от ПКУЭ № 3757 до КТП-3757 яч.3 АСБл-10 (3х95) L=239 Кабельная линия-6 кВ от КТП-3757 яч.1 до КТП-3758 яч.3 АСБл-10 (3х95) L=625 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.10-4 АВБ6Шв-1 (4х95) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.10-4 до ЩР-2.9-6 АВБ6Шв-1 (4х95) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.9-6 до ЩР-2.8-9 АВБ6Шв-1 (4х95) L=24 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.14-4 АВБ6Шв-1 (4х95) L=41 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.14-4 до ЩР-2.11-4 АВБ6Шв-1 (4х95) L=41 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.11-4 до ЩР-2.12-6 АВБ6Шв-1 (4х95) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.12-6 до ЩР-2.13-8 АВБ6Шв-1 (4х95) L=22 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.18-7 АВБ6Шв-1 (4х95) L=133 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.18-7 до ЩР-2.23-4 АВБ6Шв-1 (4х95) L=33 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.23-4 до ЩР-2.16-8 АВБ6Шв-1 (4х95) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.16-8 до ЩР-2.17-8 АВБ6Шв-1 (4х95) L=17 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.26-8 АВБ6Шв-1 (4х95) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.26-8 до ЩР-2.25-8 АВБ6Шв-1 (4х95) L=156 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.25-8 до ЩР-2.24-8 АВБ6Шв-1 (4х95) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.14-5 АВБ6Шв-1 (4х120) L=242 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.14-5 до ЩР-2.19-8 АВБ6Шв-1 (4х120) L=81

		Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.19-8 до ЩР-2.22-6 АВБ6Шв-1 (4х120) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.22-6 до ЩР-2.20-8 АВБ6Шв-1 (4х120) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.20-8 до ЩР-2.21-8 АВБ6Шв-1 (4х120) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.2-4 АВБ6Шв-1 (4х120) L=338 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.2-4 до ЩР-2.3-7 АВБ6Шв-1 (4х120) L=29 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.3-7 до ЩР-2.1-6 АВБ6Шв-1 (4х120) L=67 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ВРУ-ВЗУ АВБ6Шв-1 (4х95) L=359 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.4-4 АВБ6Шв-1 (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.4-4 до ЩР-2.4-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.5-5 АВБ6Шв-1 (4х120) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.5-5 до ЩР-2.5-6 АВБ6Шв-1 (4х120) L=23 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.5-6 до ЩР-2.5-7 АВБ6Шв-1 (4х120) L=23 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.5-7 до ЩР-2.5-8 АВБ6Шв-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.5-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.5-1 до ЩР-2.5-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=21 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.5-2 до ЩР-2.5-3 АВБ6Шв-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.5-3 до ЩР-2.5-4 АВБ6Шв-1 (4х120) L=21 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩНО АПвБШв-1 (4х16) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩР-1.7-6 АВБ6Шв-1 (4х150) L=51 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.7-6 до ЩР-1.8-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.8-8 до ЩР-1.9-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩР-1.11-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.11-8 до ЩР-1.10-5 АВБ6Шв-1 (4х150) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.11-8 до ЩР-1.12-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.12-8 до ЩР-1.13-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩР-1.14-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=293 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.14-8 до ЩР-1.15-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.15-8 до ЩР-1.16-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩР-1.17-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=198 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.17-8 до ЩР-1.18-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.18-8 до ЩР-1.19-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.19-8 до ЩР-1.20-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.20-8 до ЩНО АВБ6Шв-1 (4х16) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩР-5 АВБ6Шв-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=930 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-3 АВБ6Шв-1 (4х150) L=24 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩР-1.4-5 АВБ6Шв-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.4-5 до ЩР-1.5-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.5-8 до ЩР-1.6-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=117
--	--	--

			Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩР-10 АВБ6Шв-1 (4х150) L=451 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-9 АВБ6Шв-1 (4х150) L=24 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩР-1.1-3 АВБ6Шв-1 (4х150) L=173 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.1-3 до ЩР-1.2-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.2-8 до ЩР-1.3-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩР-1.23-4 АВБ6Шв-1 (4х150) L=385 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.23-4 до ЩНО АВБ6Шв-1 (4х16) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.23-4 до ВРУ-ЛОС АВБ6Шв-1 (4х150) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.23-4 до ЩР-1.22-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.22-8 до ЩР-1.21-8 АВБ6Шв-1 (4х150) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩНО (каб.1) АПвБШв-1 (4х16) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ЩНО (каб.2) АПвБШв-1 (4х16) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ВРУ-Серверная (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х16) L=352 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ВРУ-Серверная (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х16) L=404
9	21.07.2026	КП «Пески»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-3757 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство КТП-3758 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство Воздушная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6 кВ №24 ПС-185 "Воробьево" ф.13 до ПКУЭ № 3757 СИП-3 3х(1х70) L=7 Кабельная линия-6 кВ от ПКУЭ 6 кВ до КТП-2765 яч.1 АСБл-10 (3х50) L=752 Кабельная линия-6 кВ от КТП-3758 яч.3 до КТП-3759 яч.1 АСБл-10 (3х95) L=355 Кабельная линия-6 кВ от КТП-3759 яч.2 до КТП-2765 яч.3 АСБл-10 (3х95) L=342 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Кафе СИП-1 (4х50) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до КП Пески д.2 вл.8 ВРУ-ТЦ АПвБШв-1 (4х150) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-КПП АПвБШв-1 (4х120) L=35 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР-1 АПвБШв-1 (4х150) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 АПвБШв-1 (4х150) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Жил. городок СИП-1 (4х50) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Городок СИП-1 (4х50) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБ6Шв-1 (4х25) L=333 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩНО АПвБШв-1 (4х16) L=10

			Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до ЩР-1.37-8 АВБ6Шв-1 (4х120) L=46 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.37-8 до ЩР-1.3 АВБ6Шв-1 (4х120) L=36 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.3 до ЩР-1.2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1.2 до ЩНО АВБ6Шв-1 (4х16) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до ЩР-1.38-8 АВБ6Шв-1 (4х120) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до ЩР-3.1 АВБ6Шв-1 (4х185) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.1 до ЩР-3.2 АВБ6Шв-1 (4х185) L=52 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.2 до ЩР-4.3 АВБ6Шв-1 (4х185) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до ЩР-5.1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.1 до ЩР-5.2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.2 до ЩР-5.3 АВБ6Шв-1 (4х150) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.3 до ЩР-5.4 АВБ6Шв-1 (4х150) L=47 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до ЩР-4.1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=41 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.1 до ЩР-4.2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.2 до ЩР-3.3 АВБ6Шв-1 (4х120) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.3 до ЩР-4.4 АВБ6Шв-1 (4х120) L=84 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до ЩР-6.1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=181 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.1 до ЩР-6.2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.2 до ЩР-6.3 АВБ6Шв-1 (4х120) L=84 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.3 до ЩР-6.4 АВБ6Шв-1 (4х120) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до ЩР-7.1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=345 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1 до ЩР-7.2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.2 до ЩР-7.3 АВБ6Шв-1 (4х120) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до ВРУ-КНС АВБ6Шв-1 (4х95) L=361 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР-2.7-9 АВБ6Шв-1 (4х95) L=207 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.7-9 до ЩР-2.6-9 АВБ6Шв-1 (4х95) L=18 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.6-9 до ЩР-2.5-9 АВБ6Шв-1 (4х95) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.5-9 до ЩР-2.4-8 АВБ6Шв-1 (4х95) L=18
10	21.07.2026	КП «Ильинский Лес»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-2397 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Низковольтное комплектное распределительное устройство Воздушная линия-10 кВ от АСП-259 до КТП-2397 СИП-3 3х(1х70) L=304 Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2397 гр.1 до опоры №1 СИП-2 (3х95+1х95) L=5 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №1 до опоры №81 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №81 до опоры №82 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №82 до ЩУ уч.211 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №82 до опоры №83 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №83 до опоры №84 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №84 до опоры №85 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №85 до опоры №86 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №86 до опоры №87 СИП-2 (3х95+1х95) L=21

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №87 до опоры №88 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №88 до опоры №89 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №89 до опоры №90 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №90 до опоры №91 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №91 до опоры №92 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №92 до опоры №93 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №93 до опоры №94 СИП-2 (3х95+1х95) L=19 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №94 до опоры №95 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №95 до опоры №96 СИП-2 (3х95+1х95) L=28 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №96 до опоры №97 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №97 до опоры №98 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №98 до опоры №99 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №99 до опоры №100 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №100 до опоры №101 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №101 до опоры №102 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №102 до опоры №103 СИП-2 (3х95+1х95) L=17 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №103 до опоры №104 СИП-2 (3х95+1х95) L=32 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №87 до опоры №113 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №113 до ЩУ ул.Звездная, уч.64 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №113 до опоры №114 СИП-2 (3х95+1х95) L=24 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №114 до опоры №115 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №115 до ЩУ ул.Звездная, уч.46 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №115 до ЩУ ул.Звездная, уч.62 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №115 до опоры №116 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №116 до опоры №117 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №117 до ЩУ ул.Звездная, уч.48 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №117 до ЩУ ул.Звездная, уч.47 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №117 до ЩУ ул.Звездная, уч.60 СИП-2 (3х16+1х16) L=4
--	--	---

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №117 до опоры №118 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №118 до опоры №119 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №119 до ЩУ ул.Звездная, уч.58 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №119 до ЩУ ул.Звездная, уч.50 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №119 до опоры №120 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №1 до опоры №41 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №41 до опоры №42 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №42 до опоры №43 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №43 до опоры №44 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №44 до опоры №45 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №45 до ЩУ ул.Зеленая, уч.100 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №45 до опоры №46 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №46 до опоры №47 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №47 до опоры №48 СИП-2 (3х95+1х95) L=17 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №48 до опоры №66 СИП-2 (3х95+1х95) L=19 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №66 до опоры №49 СИП-2 (3х95+1х95) L=5 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №49 до опоры №50 СИП-2 (3х95+1х95) L=29 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №50 до опоры №51 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №51 до опоры №52 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №52 до опоры №53 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №53 до опоры №54 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №54 до опоры №55 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №55 до опоры №56 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №56 до ЩУ ул.Лесная, уч.74 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №56 до опоры №57 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №57 до опоры №58 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №58 до опоры №59 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №59 до опоры №60 СИП-2 (3х95+1х95) L=21
--	--	---

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №60 до опоры №61 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №61 до опоры №62 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №62 до опоры №63 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №63 до опоры №64 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №64 до опоры №65 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №66 до опоры №67 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №67 до опоры №68 СИП-2 (3х95+1х95) L=28 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №68 до опоры №69 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №69 до опоры №70 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №70 до опоры №71 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №71 до опоры №72 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №72 до опоры №73 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №73 до опоры №74 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №74 до опоры №75 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №75 до опоры №76 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №76 до опоры №77 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №77 до опоры №78 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №78 до опоры №79 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №79 до опоры №80 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №1 до опоры №2 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №2 до опоры №3 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №3 до опоры №4 СИП-2 (3х95+1х95) L=25 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №4 до опоры №5 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №5 до опоры №6 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №6 до опоры №7 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №7 до опоры №8 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №8 до опоры №9 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №9 до опоры №10 СИП-2 (3х95+1х95) L=21
--	--	--

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №10 до опоры №11 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №11 до опоры №12 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №12 до ЩУ уч.158 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №12 до опоры №13 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №13 до опоры №14 СИП-2 (3х95+1х95) L=15 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №14 до опоры №15 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №15 до опоры №16 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №16 до опоры №17 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №17 до опоры №18 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №18 до опоры №19 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №19 до опоры №20 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №20 до опоры №21 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №3 до опоры №22 СИП-2 (3х95+1х95) L=14 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №22 до ЩУ ул.Вишневая, уч.105 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №22 до опоры №23 СИП-2 (3х95+1х95) L=18 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №23 до ЩУ ул.Вишневая, уч.106 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №23 до ЩУ ул.Вишневая, уч.120 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №23 до опоры №24 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №24 до опоры №25 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №25 до опоры №26 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №26 до ЩУ ул.Вишневая, уч.109 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №26 до опоры №27 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №27 до опоры №28 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №28 до ЩУ ул.Вишневая, уч.101 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №10 до опоры №35 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №35 до ЩУ ул.Счастья, уч.141 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №35 до опоры №36 СИП-2 (3х95+1х95) L=31 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №36 до опоры №37 СИП-2 (3х95+1х95) L=20
--	--	--

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №37 до ЩУ ул.Счастья, уч.155 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №37 до опоры №38 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №38 до опоры №39 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №39 до опоры №40 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.1 опоры №40 до ЩУ ул.Счастья, уч.151 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2397 гр.2 до опоры №1 СИП-2 (3х95+1х95) L=5 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №1 до опоры №81 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №81 до опоры №82 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №82 до опоры №83 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №83 до опоры №84 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №84 до опоры №85 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №85 до ЩУ уч.213 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №85 до ЩУ уч.65 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №85 до опоры №86 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №86 до опоры №87 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №87 до ЩУ уч.215 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №87 до ЩУ уч.216 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №87 до опоры №88 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №88 до ЩУ уч.217 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №88 до опоры №89 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №89 до ЩУ уч.218 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №89 до опоры №90 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №90 до опоры №91 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №91 до ЩУ уч.219 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №91 до опоры №92 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №92 до опоры №93 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №93 до ЩУ уч.23 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №93 до опоры №94 СИП-2 (3х95+1х95) L=19
--	--	---

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №94 до опоры №95 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №95 до опоры №96 СИП-2 (3х95+1х95) L=28 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №96 до опоры №97 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №97 до опоры №98 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №98 до опоры №99 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №99 до опоры №100 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №100 до опоры №101 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №101 до опоры №102 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №102 до опоры №103 СИП-2 (3х95+1х95) L=17 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №103 до опоры №104 СИП-2 (3х95+1х95) L=32 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №104 до ЩУ ул.Солнечная, уч.10 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №83 до опоры №105 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №105 до ЩУ ул.Весенняя, уч.86 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №105 до опоры №106 СИП-2 (3х95+1х95) L=18 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №106 до опоры №107 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №107 до ЩУ ул.Весенняя, уч.67 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №107 до опоры №108 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №108 до ЩУ ул.Весенняя, уч.83 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №108 до опоры №109 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №109 до опоры №110 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №110 до опоры №111 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №111 до ЩУ ул.Весенняя, уч.73 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №111 до ЩУ ул.Весенняя, уч.80 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №111 до ЩУ ул.Весенняя, уч.81 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №111 до опоры №112 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №90 до опоры №121 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №121 до опоры №122 СИП-2 (3х95+1х95) L=32 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №122 до ЩУ ул.Медовая, уч.42 СИП-2 (3х16+1х16) L=4
--	--	--

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №122 до опоры №123 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №123 до ЩУ ул.Медовая, уч.26 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №123 до ЩУ ул.Медовая, уч.41 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №123 до опоры №124 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №124 до ЩУ ул.Медовая, уч.40 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №124 до опоры №125 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №125 до ЩУ ул.Медовая, уч.39 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №125 до опоры №126 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №126 до ЩУ ул.Медовая, уч.38 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №126 до опоры №127 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №1 до опоры №41 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №41 до опоры №42 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №42 до ЩУ ул.Зеленая, уч.88 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №42 до ЩУ ул.Зеленая, уч.103 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №42 до ЩУ ул.Зеленая, уч.104 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №42 до опоры №43 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №43 до ЩУ ул.Зеленая, уч.102 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №43 до опоры №44 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №44 до ЩУ ул.Зеленая, уч.89 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №44 до опоры №45 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №45 до ЩУ ул.Зеленая, уч.100 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №45 до опоры №46 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №46 до опоры №47 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №47 до ЩУ ул.Зеленая, уч.99 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №47 до опоры №48 СИП-2 (3х95+1х95) L=17 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №48 до опоры №66 СИП-2 (3х95+1х95) L=19 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №66 до опоры №49 СИП-2 (3х95+1х95) L=5 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №49 до опоры №50 СИП-2 (3х95+1х95) L=29
--	--	--

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №50 до ЩУ Детская площадка СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №50 до опоры №51 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №51 до опоры №52 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №52 до опоры №53 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №53 до опоры №54 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №54 до опоры №55 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №55 до опоры №56 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №56 до ЩУ ул.Лесная, уч.55 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №56 до ЩУ ул.Лесная, уч.56 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №56 до опоры №57 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №5 до опоры №58 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №58 до опоры №59 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №59 до опоры №60 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №60 до опоры №61 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №61 до опоры №62 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №62 до опоры №63 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №63 до опоры №64 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №64 до опоры №65 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №66 до опоры №67 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №67 до опоры №68 СИП-2 (3х95+1х95) L=28 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №68 до ЩУ ул.Лесная, уч.113 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №68 до опоры №69 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №69 до ЩУ ул.Лесная, уч.114 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №69 до опоры №70 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №70 до опоры №71 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №71 до ЩУ ул.Лесная, уч.130 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №71 до опоры №72 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №72 до опоры №73 СИП-2 (3х95+1х95) L=21
--	--	---

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №73 до опоры №74 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №74 до опоры №75 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №75 до опоры №76 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №76 до опоры №77 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №77 до опоры №78 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №78 до опоры №79 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №79 до ЩУ ул.Лесная, уч.168 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №79 до опоры №80 СИП-2 (3х95+1х95) L=22 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №80 до ЩУ ул.Лесная, уч.169 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №1 до опоры №2 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №2 до опоры №3 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №3 до опоры №4 СИП-2 (3х95+1х95) L=25 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №4 до опоры №5 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №5 до ЩУ уч.204 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №5 до опоры №6 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №6 до ЩУ уч.203 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №6 до опоры №7 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №7 до ЩУ ул.Цветочная, уч.139 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №7 до опоры №8 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №8 до опоры №9 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №9 до опоры №10 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №10 до опоры №11 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №11 до опоры №12 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №12 до опоры №13 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №13 до опоры №14 СИП-2 (3х95+1х95) L=15 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №14 до опоры №15 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №15 до опоры №16 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №16 до опоры №17 СИП-2 (3х95+1х95) L=20
--	--	--

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №17 до опоры №18 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №18 до опоры №19 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №19 до опоры №20 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №20 до опоры №21 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №21 до ЩУ ул.Новая, уч.165 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №6 до опоры №29 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №29 до опоры №30 СИП-2 (3х95+1х95) L=30 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №30 до опоры №31 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №31 до ЩУ ул.Цветочная, уч.125 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №31 до опоры №32 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №32 до ЩУ ул.Цветочная, уч.126 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №32 до опоры №33 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.2 опоры №33 до опоры №34 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2397 гр.3 ф.1 до опоры №1 АВБбшв-1 (4х240) L=88 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №1 до опоры №2 СИП-2 (3х95+1х95) L=22,6 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №2 до опоры №3 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №3 до опоры №4 СИП-2 (3х95+1х95) L=21,9 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №4 до опоры №5 СИП-2 (3х95+1х95) L=21,9 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №5 до опоры №6 СИП-2 (3х95+1х95) L=21,8 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №6 до ЩУ уч.22 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №6 до опоры №7 СИП-2 (3х95+1х95) L=24,7 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №7 до опоры №7.1 СИП-2 (3х95+1х95) L=16 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №7 до опоры №8 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №8 до опоры №9 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №9 до ЩУ уч.20 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №9 до опоры №10 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №10 до опоры №11 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №11 до опоры №12 СИП-2 (3х95+1х95) L=21
--	--	---

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №12 до опоры №13 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №13 до опоры №14 СИП-2 (3х95+1х95) L=21 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №14 до опоры №15 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №15 до опоры №15.1 СИП-2 (3х95+1х95) L=30,6 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №15 до опоры №16 СИП-2 (3х95+1х95) L=10,4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №16 до опоры №17 СИП-2 (3х95+1х95) L=9,7 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №17 до опоры №18 СИП-2 (3х95+1х95) L=21,7 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №18 до опоры №19 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №19 до опоры №20 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №20 до опоры №21 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №21 до опоры №22 СИП-2 (3х95+1х95) L=21,5 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №22 до опоры №23 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №23 до опоры №24 СИП-2 (3х95+1х95) L=22,8 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.1 опоры №24 до опоры №25 СИП-2 (3х95+1х95) L=23 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2397 гр.3 ф.2 до опоры №1 АВБбшв-1 (4х240) L=88 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №1 до опоры №2 СИП-2 (3х95+1х95) L=22,6 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №2 до опоры №26 СИП-2 (3х95+1х95) L=31,6 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №26 до опоры №27 СИП-2 (3х95+1х95) L=20,2 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №27 до опоры №28 СИП-2 (3х95+1х95) L=21,8 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №28 до опоры №29 СИП-2 (3х95+1х95) L=26,1 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №29 до опоры №30 СИП-2 (3х95+1х95) L=26,1 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №30 до опоры №31 СИП-2 (3х95+1х95) L=30,8 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №31 до опоры №32 СИП-2 (3х95+1х95) L=30,8 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №32 до опоры №33 СИП-2 (3х95+1х95) L=32,3 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №33 до опоры №34 СИП-2 (3х95+1х95) L=26,4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №34 до опоры №35 СИП-2 (3х95+1х95) L=22,4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №35 до опоры №36 СИП-2 (3х95+1х95) L=22,4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №32 до опоры №37 СИП-2 (3х95+1х95) L=35
--	--	--

		Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №37 до опоры №38 СИП-2 (3х95+1х95) L=9,7 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №38 до опоры №39 СИП-2 (3х95+1х95) L=34,6 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №39 до опоры №40 СИП-2 (3х95+1х95) L=19,5 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №40 до опоры №41 СИП-2 (3х95+1х95) L=26,2 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №41 до ЩУ уч.121 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №41 до опоры №42 СИП-2 (3х95+1х95) L=29,7 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №42 до опоры №43 СИП-2 (3х95+1х95) L=21,8 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №43 до опоры №44 СИП-2 (3х95+1х95) L=20,5 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №39 до опоры №45 СИП-2 (3х95+1х95) L=8 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №45 до опоры №46 СИП-2 (3х95+1х95) L=31,3 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №46 до опоры №47 СИП-2 (3х95+1х95) L=25,1 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.3 ф.2 опоры №47 до опоры №48 СИП-2 (3х95+1х95) L=20,7 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2397 гр.4 ф.3 до опоры №1 АВБбшв-1 (4х240) L=88 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №1 до опоры №2 СИП-2 (3х95+1х95) L=22,6 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №2 до опоры №49 СИП-2 (3х95+1х95) L=31,8 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №49 до опоры №50 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №50 до ЩУ уч.48 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №50 до опоры №51 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №51 до опоры №52 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №52 до опоры №53 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №53 до опоры №54 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №54 до опоры №55 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №55 до опоры №56 СИП-2 (3х95+1х95) L=23,1 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №56 до ЩУ уч.35 СИП-2 (3х16+1х16) L=4 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.3 опоры №56 до опоры №57 СИП-2 (3х95+1х95) L=34,1 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2397 гр.4 ф.4 до опоры №1 АВБбшв-1 (4х240) L=88 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №1 до опоры №2 СИП-2 (3х95+1х95) L=22,6 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №2 до опоры №26 СИП-2 (3х95+1х95) L=31,6
--	--	--

			Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №26 до опоры №27 СИП-2 (3х95+1х95) L=20,2 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №27 до опоры №28 СИП-2 (3х95+1х95) L=21,8 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №28 до опоры №58 СИП-2 (3х95+1х95) L=28,9 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №58 до опоры №59 СИП-2 (3х95+1х95) L=28,9 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №59 до опоры №60 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №60 до опоры №61 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №61 до опоры №62 СИП-2 (3х95+1х95) L=20 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №62 до опоры №63 СИП-2 (3х95+1х95) L=32,6 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №63 до опоры №64 СИП-2 (3х95+1х95) L=5 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №64 до опоры №65 СИП-2 (3х95+1х95) L=31,1 Воздушная линия-0,4 кВ от гр.4 ф.4 опоры №65 до опоры №66 СИП-2 (3х95+1х95) L=28 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2397 до НО АВБбШв-1 (4х25) L=88
11	22.07.2026	ЖК «Кратово»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-3427А Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-1 АПвБбШв (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=60
12	23.07.2026	ЖК «Кратово»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-3427А Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-2 АПвБбШв (4х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=65
13	24.07.2026	ЖК «Героев»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6043 (4.1) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2

			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РТП-6040 с.2 до ТП-6043 с.2, яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=1372 Кабельная линия-10 кВ от ТП-6043 с.1, яч.2 до ТП-6044 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=243 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х50) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х150) L=95
14	24.07.2026	ЖК «Агрогородок»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-5090 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Панель распределительного щита ЩО-02 № 1 Панель распределительного щита ЩО-02 № 2 Панель распределительного щита ЩО-02 № 3 Панель распределительного щита ЩО-02 № 4 Панель распределительного щита ЩО-02 № 5 Панель распределительного щита ЩО-02 № 6 Кабельная линия-6 кВ от КРУН-21 до РТП-5090 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=1200

			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.19 ВРУ В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.19 ВРУ В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.19 ВРУ-Офис В-1 АВБ6Шв-1 (4х50) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.18 ВРУ-1.1 В-1 ААБл-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.18 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) ААБл-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.18 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) ААБл-1 (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.18 ВРУ-1.4 В-2 ААБл-1 (4х185) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.32 ВРУ В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х150) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.32 ВРУ В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х150) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.32 ВРУ-Офис В-2 АВБ6Шв-1 (4х50) L=239 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.20 ВРУ В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х150) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.20 ВРУ В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х150) L=99 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-5090 с.1 до ул. Агрогородок, д.20 ВРУ-Магазин В-1 АВБ6Шв-1 (4х70) L=105
15	27.07.2026	ЖК «Героев»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6043 (4.1) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РТП-6040 с.1 до ТП-6043 с.1, яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=1372 Кабельная линия-10 кВ от ТП-6043 с.2, яч.7 до ТП-6044 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=243 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=70

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х50) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=70
--	--	--

Август 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	10.08.2026	ЖК "Героев"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6044 (4.2) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-6044 с.1, яч.3 до ТП-6047 с.1, яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=464 Кабельная линия-10 кВ от ТП-6044 с.2, яч.6 до ТП-6047 с.2, яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=464 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х50) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х50) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=95

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х240 L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х240 L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=260 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245
2	11.08.2026	ЖК "Героев"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6046 (4.4) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН

			Кабельная линия-10 кВ от ТП-6047 с.1, яч.2 до ТП-6046 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=267 Кабельная линия-10 кВ от ТП-6047 с.2, яч.7 до ТП-6046 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=267 Кабельная линия-10 кВ от ТП-6046 с.1, яч.3 до ТП-6045 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=295 Кабельная линия-10 кВ от ТП-6046 с.2, яч.6 до ТП-6045 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х240 L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-4 В- АПвБШп(г) (4х150) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Полиахина, д.8 (К408) ВРУ-4 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=135
3	13.08.2026	ЖК "Героев"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6045 (4.3) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-6045 с.1 яч.6 до РТП-6020 с.1 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=150

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х240 L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=150
4	14.08.2026	ЖК "Героев"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-6047 (4.5) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=230

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х150) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=230
5	17.08.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1259 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1259 с.1 яч.2 до ТП-1260 с.1 яч.2 АСБл (3х240) L=2918
6	18.08.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1259 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Панель распределительного щита ЩО-70 № 8 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1259 с.2 яч.5 до ТП-1260 с.2 яч.5 АСБл (3х240) L=2918
7	19.08.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1260 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1260 с.1 яч.1 до ТП-1261 с.1 яч.5 АСБл (3х240) L=3801
8	20.08.2026	КП "Архитектурный"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:

		Пригород Южная Долина"	ТП-1260 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Панель распределительного щита ЩО-70 № 8 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1260 с.2 яч.5 до ТП-1261 с.2 яч.6 АСБл (3х240) L=3801
9	21.08.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1261 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ
10	24.08.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1261 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 8 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ
11	26.08.2026	КП "Зеленый Оазис"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-1259 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство Кабельная линия-6 кВ от ТП-126 с.1 до КТП-1259 яч.1 АСБл-10 (3х150) L=415 Кабельная линия-6 кВ от КТП-1259 яч.3 до КТП-1260 яч.1 АСБл-10 (3х150) L=867 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЩР-7 (каб.1) АПвБШв-1 (4х240) L=303 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЩР-7 (каб.2) АПвБШв-1 (4х240) L=303 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЩР-13 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЩР-13 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=123 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЩР-1 АПвБШв-1 (4х150) L=35 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЩР-5 АПвБШв-1 (4х150) L=253 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ВРУ-ЛОС АПвБШв-1 (4х50) L=20

			Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ВРУ-ЛОС (обогрев) АПвБШв-1 (4х50) L=20 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ВРУ-ЩНО АПвБШв-1 (4х50) L=10
12	31.08.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1628 (ТП-38) Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ТП-1629 (37) луч А АПвПуг 3х1х240 L=590 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.2 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.3 ВРУ-1 АПвБШв (4х70) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.4 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.5 ВРУ-1 АПвБШв (4х70) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.7 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.10 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.11 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=385 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.12 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=330

Сентябрь 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	01.09.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1628 (ТП-38) Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDi Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1591 (6) луч Б до ТП-1628 (38) луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=1085 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1591 (6) луч А до ТП-1628 (38) луч А АПвПуг 3х(1х240) L=1085 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ТП-1629 (37) луч Б АПвПуг 3х1х240 L=590 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.1 ВРУ-2 АПвБШв (4х70) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.3 ВРУ-2 АПвБШв (4х70) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.4 ВРУ-2 АПвБШв (4х95) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.6 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=275 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.8 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=330 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.10 ВРУ-2 АПвБШв (4х120) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.11 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=360 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.12 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=355
2	02.09.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1629 (ТП-37) Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDi Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1629 (37) луч А до ТП-1630 (36) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=256
3	03.09.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1629 (ТП-37) Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDi Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ТП-1630 (36) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=235 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.13 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=373,02

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.13 ВРУ-2 АПВБШв (4х150) L=399,45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.14 ВРУ-1 АПВБШв (4х120) L=329,63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.15 ВРУ-1 АПВБШв (4х150) L=381,74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.15 ВРУ-2 АПВБШв (4х120) L=356,09
4	04.09.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1630 (36) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IID Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН
5	07.09.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1630 (36) Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IID Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН
6	10.09.2026	ЖК Столичный	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Юг Комплектное распределительное устройство RM-6 IID Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.4 до ТП-1 "Юг" луч А АПВПуг-20 3х(1х240/35) L=1759 Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ТП-2 "Юг" луч А АПВПуг-20 3х(1х240/35) L=389 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-1 В-1 АПВБШп-1 (4х240) L=358 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-2 В-1 АПВБШп-1 (4х240) L=299 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБШп-1 (4х240) L=322 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБШп-1 (4х240) L=322
7	14.09.2026	ЖК Героев	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-659 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-6 кВ от РТП-5640 с.1 до ТП-659 с.1 АСБ-6 (3х120) L=843 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПВБШп 4х240 L=70

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПвБШп (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.5) АПвБШп (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.6) АПвБШп (4х240) L=70
8	15.09.2026	ЖК Героев	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-659 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-6 кВ от РТП-5640 с.2 до ТП-659 с.2 АСБ-6 (3х120) L=843 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШп-1 4х240 L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПвБШп (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.5) АПвБШп (4х240) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.6) АПвБШп (4х240) L=90
9	18.09.2026	Индустриальный парк Молжаниново	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: КТП-31371 (1) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА КТП-31372 (2) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА КТП-31373 (3) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА КТП-31374 (4) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА

10	21.09.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-47 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 Панель распределительного щита ЩО-70
11	22.09.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-47 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель распределительного щита ЩО-70 Панель распределительного щита ЩО-70
12	23.09.2026	ЖК Столичный	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-1 Юг Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.12 до ТП-1 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1759 Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ТП-2 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=389 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=343 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=284 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=308 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=308 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ВРЩ НО ВВГнг-1 (4х16) L=8
13	23.09.2026	ЖК «Сампо»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2683 (2) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Кабельная линия-10 кВ от ТП-2683 с.1 яч.2 до ТП-2684 с.1 яч.3 АПвП-10 (3х120/35) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.1 до ул. Конюхова, д.13 ВРУ АПвБШп-1 (4х70) L=253 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.1 до ул. Фадеева, д.11 ВРУ АПвБШп-1 (4х50) L=219 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.1 до ул. Конюхова, д.12 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х150) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.12 ВРУ-1 до ул. Конюхова, д.12 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х150) L=127

			Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.12 ВРУ-2 до ул. Конюхова, д.12 ВРУ-3 АПвБШп-1 (4х150) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.1 до ул. Конюхова, д.11 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х95) L=104 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.11 ВРУ-1 до ул. Конюхова, д.11 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х95) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.11 ВРУ-2 до ул. Конюхова, д.11 ВРУ-3 АПвБШп-1 (4х95) L=46 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.1 до ул. Фадеева, д.10 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х95) L=104 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.10 ВРУ-1 до ул. Фадеева, д.10 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х95) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.10 ВРУ-2 до ул. Фадеева, д.10 ВРУ-3 АПвБШп-1 (4х95) L=46 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.1 до ул. Фадеева, д.12 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х120) L=253
14	24.09.2026	КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: РТП-47 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 10 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 12 Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.2 яч.18 ф.20 до РТП-47 с.2 яч.11 АСБл (3х240) L=4265 Кабельная линия-10 кВ от РТП-47 с.2 яч.9 до ТП-1259 с.2 яч.6 АСБл (3х240) L=500
15	24.09.2026	ЖК «Сампо»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2683 (2) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Кабельная линия-10 кВ от ТП-2683 с.2 яч.5 до ТП-2684 с.2 яч.6 АПвП-10 (3х120/35) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.12 ВРУ-1 до ул. Фадеева, д.12 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х120) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.2 до ул. Конюхова, д.9 ВРУ АПвБШп-1 (4х70) L=253 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.2 до ул. Фадеева, д.8 ВРУ АПвБШп-1 (4х50) L=219 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.2 до ул. Конюхова, д.10 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х95) L=104 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.10 ВРУ-1 до ул. Конюхова, д.10 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х95) L=46 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.10 ВРУ-2 до ул. Конюхова, д.10 ВРУ-3 АПвБШп-1 (4х95) L=69

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.2 до ул. Конюхова, д.8 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х150) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.8 ВРУ-1 до ул. Конюхова, д.8 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.8 ВРУ-2 до ул. Конюхова, д.8 ВРУ-3 АПвБШп-1 (4х150) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.2 до ул. Фадеева, д.9 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х95) L=104 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.9 ВРУ-1 до ул. Фадеева, д.9 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х95) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.9 ВРУ-2 до ул. Фадеева, д.9 ВРУ-3 АПвБШп-1 (4х95) L=46 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 с.2 до ул. Фадеева, д.7 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х120) L=253 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.7 ВРУ-1 до ул. Фадеева, д.7 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х120) L=58
16	25.09.2026	ЖК «Сампо»	Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования: ТП-2685 (4) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Панель главного распределительного щита ГРЩ Кабельная линия-10 кВ от ТП-2685 с.1 яч.2 до ТП-2686 с.1 яч.3 АПвП-10 (3х120/35) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 с.1 до ул. Фадеева, д.23 ВРУ АПвБШп-1 (4х50) L=201 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 с.1 до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 с.1 до ул. Фадеева, д.22 ВРУ АПвБШп-1 (4х70) L=259 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 с.1 до ул. Конюхова, д.22 ВРУ АПвБШп-1 (4х50) L=201 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 с.1 до ул. Конюхова, д.21 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х150) L=253 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.21 ВРУ-1 до ул. Конюхова, д.21 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х150) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.21 ВРУ-2 до ул. Конюхова, д.21 ВРУ-3 АПвБШп-1 (4х150) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 с.1 до ул. Фадеева, д.21 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х150) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.21 ВРУ-1 до ул. Фадеева, д.21 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х150) L=58 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.21 ВРУ-2 до ул. Фадеева, д.21 ВРУ-3 АПвБШп-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 с.1 до ул. Конюхова, д.20 ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х95) L=104 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.20 ВРУ-1 до ул. Конюхова, д.20 ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х95) L=69

		Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Конюхова, д.20 ВРУ-2 до ул. Конюхова, д.20 ВРУ-3 АПвБбШп-1 (4х95) L=46 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 с.1 до ул. Фадеева, д.20 ВРУ-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=104 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.20 ВРУ-1 до ул. Фадеева, д.20 ВРУ-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Фадеева, д.20 ВРУ-2 до ул. Фадеева, д.20 ВРУ-3 АПвБбШп-1 (4х95) L=46
--	--	--

Главный инженер



А.А. Исупов