

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН ЭНЕРГО»

ИНН 9725058029 / КПП 772701001 / ОГРН 1217700399146

Юридический адрес: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический,

ул. Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1

Адрес обособленного подразделения:

123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.13, стр. 41,

комнаты 15м, 15н, 15о, 15п

Офис: +7 (495) 545-36-65

Контактный центр обслуживания потребителей: 8 (800) 600-57-83

Горячая линия по вопросам электроснабжения: 8 (800) 600-52-67

Почта: info@region-e.ru

Сайт: www.region-e.ru

**Информация о выводе в ремонт и вводе в работу оборудования электросетевых объектов
ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» за 2025 год****Январь 2025 года**

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	14.01.2025	ЖК Южное Видное	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=133 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=42 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=76 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=92

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ЩНО В-1 ПвбШв-1 (4х50) L=11 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=114 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=165
--	--	--

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140
--	--	--

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС2 В-1 АПвбШп (4х300) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС2 В-2 АПвбШп (4х300) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвбШп (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвбШп (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 ПвбШп-1 (4х240) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 ПвбШп-1 (4х240) L=268
2	29.01.2025	ТСЖ Андреевский Квартал	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.1 яч.3 до ТП-1458 луч А АСБ-10 (3х185) L=500,49 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч А до ТП-408 луч А АСБ-10 (3х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380

3	30.01.2025	ТСЖ Андреевский Квартал	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.2 яч.4 до ТП-1458 луч Б АСБ-10 (3х185) L=500,49 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч Б до ТП-408 луч Б АСБ-10 (3х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380
4	31.01.2025	ТСЖ Андреевский Квартал	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.1 яч.17 до ТП 1423 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х185) L=466,61 Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.2 яч.16 до ТП-1423 с.2 яч.2 АСБ-10 (3х185) L=466,61 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 42 В-1 АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 42 В-2 АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-1 АВБбШв (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-2 АВБбШв (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до Насосная В-1 АВБбШв (4х35) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до Насосная В-2 АВБбШв (4х35) L=70
--	--	---

Февраль 2025 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	03.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.13 до ТП-70 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=221

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (K5) ВРУ-5.5 В-1 АПВБ6Шп (4х240) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (K5) ВРУ-5.5 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=55
2	11.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч А до ТП-72 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=125 Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч Б до ТП-72 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.4 В-1 АПВБ6Шп (4х240) L=152,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.4 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=152,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.6 В-1 АПВБ6Шп (4х240) L=167,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (K4) ВРУ-4.6 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=167,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (K1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (K1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (K1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (K1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (K1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (K1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (K1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (K1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-1 АПВБ6Шп (4х240) L=45,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=45,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2
3	12.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ
4	21.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.15 до ТП-73 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74 Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.16 до ТП-73 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74 Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч А до ТП-71 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=126 Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-1 АПВБ6Шп (4х150) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-2 АПВБ6Шп (4х150) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-1 АПВБ6Шп (4х95) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-2 АПВБ6Шп (4х95) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=73
5	24.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=136 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7
6	25.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН
7	27.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч А до ТП-75 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195 Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч Б до ТП-75 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=126

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107
8	28.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.19 до ТП-76 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168 Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.20 до ТП-76 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=121

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=44 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=44 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7
--	--	--

Март 2025 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	03.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч А до ТП-829 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ВРШ НО-1 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6
2	04.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ТП-829 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ВРШ НО-1 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6
3	06.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч А до ТП-830 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136
4	07.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ТП-830 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=91

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=136
5	10.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч А до ТП-831 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=71 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРУ-1 КНС В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВБШп-1 (4х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПВБШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПВБШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПВБШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРШ НО В-1 АПВБШп-1 (4х35) L=6
6	11.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ТП-831 (5) луч Б АПВПуг-10 3х(1х120/50) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-2 АПВБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х185) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х185) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х185) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х185) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПВБШп-1 (4х240) L=71 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРУ-1 КНС В-2 АПВБШп-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПВБШп (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРШ НО В-2 АПВБШп-1 (4х35) L=6
7	12.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН

			Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120
8	13.03.2025	ЖК Ново-Молоково	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300
9	13.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН

			Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4, с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120
10	14.03.2025	ЖК Стрела	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10 Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Панель распределительного щита ЩО-70 № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 9 Панель распределительного щита ЩО-70 № 10 Панель распределительного щита ЩО-70 № 11 Панель распределительного щита ЩО-70 № 12 Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.1 яч.125 (ф.116) до ТП-1 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1017 Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.2 яч.232 (ф.220) до ТП-1 с.2 яч.8 АСБл-10 (3х240) L=1017 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=135

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-1 АВБШв (4х240) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-1 АВБШв (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-2 АВБШв (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ВНС В-1 АВБШв (4х50) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ВНС В-2 АВБШв (4х50) L=68 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.4 до ТП-2 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=173 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=165
--	--	--

11	14.03.2025	ЖК Ново-Молоково	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=219 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=219 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х150) L=206 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х150) L=206 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х150) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х150) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.3) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=219 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.3) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=150
----	------------	------------------	--

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2(11.2) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-1 АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-2 АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150
12	14.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129
13	17.03.2025	ЖК Ново-Молоково	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=415 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=415 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=476 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=476

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=476 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=476 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х185) L=476 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Стоянка (Г-1,Г-2) ВРУ В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Стоянка (Г-3) ВРУ В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=245 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 НП В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х185) L=125
14	17.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129
15	18.03.2025	ЖК Ново-Молоково	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210

			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350
16	18.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.1 яч. ф.2 до ТП-792 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70 Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч А до ТП-876 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ВРШ НО-3 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6

17	19.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.2 яч. ф.3 до ТП-792 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70 Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ТП-876 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=109 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=109 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ВРШ НО-3 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6
18	25.03.2025	ЖК Стрела	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-1 АВБШв (4х240) L=80,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-2 АВБШв (4х240) L=80,5
--	--	--

Главный инженер



А.А. Исупов